ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1° do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 29/07/2025.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE9261000217A		
Nome da Edificação: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA		
Nome Fantasia: PRAÇA MUNICIPAL AVENIDA FRANCISCO LINDNER		
Logradouro público: Avenida Francisco Lindner		**Nº:** 30
Bairro: CENTRO	**Município:** LUZERNA/SC	**CEP:** 89609-000
Complemento: ANTIGA RODOVIÁRIA	**LAT/LONG:** (-27.133365557327,-51.471891612967)	
Referência:	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC:** 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A9261000266A	**Característica de:** Baixa Complexidade RPCI (RT)	**Nº de Blocos:** 1
Área total da solicitação: 205,54 (m²)		
Nome Solicitante: S. K. C.	**CPF/CNPJ:** ***.548.659-**	**Evento:** Não
Data da Solicitação: 29/07/2025	**Quantidade de anexos:** 13	**Risco do processo:** Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. PRAÇA (412857)

Área da solicitação: 205,54 (m2)		**Área aprovada:** 205,54 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** --	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	**Carga de incêndio:** Baixa - 300,00 (MJ/m2)	**Situação:** NOVA	**Lotação Máxima:** 200
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Escada do Bloco:** Comum (ECM)	**Quantidade de Glp:** 90,00 (Kg)	**Risco do Bloco:** Risco II

Resumo do enquadramento simplificado (8140339): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.

Responsável técnico: Suellen Karine Cervelin	**Registro (CREA/CAU/CRT):** SC166933-0

Resposta Questionário RPCIRT

Brigada de Incêndio
Não Aplica

Controle de fumaça (Apenas para F-11 com lotação > 500 pessoas)
Não Aplica

Controle de Materiais de Acabamento

Detecção automática de incêndio
Não Aplica

Extintores
TIPOS EXTINTOR/PVTO: PORTÁTEIS
QUANTIDADE/PVTO: 2

Gás combustível
QUANTIDADE GLP (em kg): 9
nº pontos de consumo: 1

Hidráulico preventivo
Não Aplica

Iluminação de Emergência
TIPO: BLOCO AUTÔNOMO
QUANTIDADE/PAVIMENTO: 13

Instalações elétricas de baixa voltagem
DRT do SMSCI: CONFORME IN 19

Plano de emergência
Não Aplica

Proteção estrutural (TRRF)
TRRF previsto: 60 MINUTOS

Saídas de Emergência
LOTAÇÃO/PAVIMENTO: 200
Distância Máxima Percorrida (em m): 30

Escada
Não possui

Sinalização para abandono de local
TIPO: BLOCO AUTÔNOMO
Nº DE UN/ PVTO.: 6

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	F-8 [Local de Reunião de Público] Local para refeição	Outros	0,00	200,00	205,54	0,00	205,54

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[IE] - Iluminação de emergência	[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)
[IEL] - Instalações elétricas	[PPE] - Proteção por extintores
[SE] - Saídas de emergência	[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA	01.613.428/0001-72

4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de LUZERNA/SC, 29/07/2025

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática
NOME

LUZERNA/SC, 29/07/2025
LOCAL E DATA